


SENARAI SEMAK KEPERLUAN MENGEMUKAKAN PELAN BANGUNAN

BIL	PELAN BANGUNAN	BIL SET	PATUH
1	Surat permohonan rasmi	1	
2	Pelan bangunan lengkap	3	
	Penyataan tajuk projek dengan jelas/ betul	-	
	Skala Pelan hendaklah 1:100 bagi pelan lantai dan 1:1000 bagi pelan tapak	-	
	Menunjukkan dan mengadakan Akses Perkakas Bomba mengikut UBBL 1984 (diwarnakan kuning)	-	
	Mencatitkan kedudukan pili Bomba dengan jarak tidak lebih daripada 90 m (antara satu pili bomba dengan yang lain) dan diwarnakan merah.	-	
	Perakuan tanggungjawab, tandatangan dan cop rasmi " orang yang berkeelayakan " di setiap helaian pelan arkitekural	-	
	Mencatitkan kehendak-kehendak keselamatan kebakaran di muka hadapan setiap set pelan bangunan.	-	
	Keperluan kehendak-kehendak menentang dan mencegah kebakaran aktif dan pasif mengikut UBBL 1984 hendaklah diwarnakan merah.	-	
	Pengiraan keluasan setiap lantai; isipadu dan ketinggian bangunan di muka hadapan setiap set pelan bangunan.	-	
	Menunjukkan jarak / kiraan berkenaan sesuatu bangunan secara dimensi berangka di atas pelan-pelan.	-	
3	Pengiraan isipadu bangunan bagi penentuan akses perkakas bomba.	1	
4	Pengiraan beban pendudukan mengikut UBBL 1984	1	
5	Mengemukakan pengiraan had pemetakan berdasarkan Jadual ke 5 UBBL 1984	1	
6	Pengiraan Hitungan Had yang dibenarkan bagi kawasan tak terlindung (Jadual ke 6 UBBL 1984)	1	

UNTUK DIISI OLEH PSP/SP/ ORANG YANG BERKELAYAKAN

Projek ini diklasifikasikan sebagai berskala ***besar / sederhana / kecil / fast lane** (*potong yang mana tidak berkenaan*). Dengan ini saya memperakukan semua pelan yang dikemukakan adalah menepati keperluan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan lain-lain piawaian yang berkaitan sebagaimana yang dikehendaki JBPM.

Tandatangan
 Nama Orang Yang Berkeelayakan
 Nama & Alamat Syarikat
 No. Telefon



UNTUK KEGUNAAN OSC – DITERIMA / TIDAK LENGKAP*

Pegawai Penerima :
 Tarikh :



UNTUK KEGUNAAN JBPM – DITERIMA / TIDAK LENGKAP*

Pegawai Penerima :
 Tarikh :




SENARAI SEMAK KEPERLUAN MENGEMUKAKAN PELAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

BIL	PELAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	BIL SET	PATUH
1	Surat permohonan rasmi.	1	
2	Pelan M&E lengkap.	3	
	Penyataan tajuk projek dengan jelas / betul.	-	
	Mencatit kehendak-kehendak keselamatan kebakaran di muka hadapan setiap set pelan M&E (berdasarkan sokongan pelan bangunan).	-	
	Tandatangan dan cop rasmi "orang yang berkeelayakan" serta perakuan piawaian terpakai sistem pemasangan tetap pada setiap helaian pelan M&E.	-	
	Keperluan kehendak-kehendak menentang dan mencegah kebakaran aktif hendaklah diwarnakan merah.	-	
	Menunjukkan jarak / kiraan berkenaan sesuatu bangunan secara dimensi berangka di atas pelan-pelan.	-	
3	Pengiraan hidraulik bagi sistem pemasangan tetap yang berkaitan.	1	
4	Pengiraan kemudahan pengeluaran asap yang berkaitan.	1	

UNTUK DIISI OLEH PSP/SP/ ORANG YANG BERKELAYAKAN


Projek ini diklasifikasikan sebagai berskala ***besar / sederhana / kecil / fast lane** (potong yang mana tidak berkenaan). Dengan ini saya memperakukan semua pelan yang dikemukakan adalah menepati keperluan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan lain-lain piawaian yang berkaitan sebagaimana yang dikehendaki JBPM.

Tandatangan
 Nama Orang Yang Berkeelayakan
 Nama & Alamat Syarikat
 No. Telefon




UNTUK KEGUNAAN OSC – DITERIMA / TIDAK LENGKAP*

Pegawai Penerima :
 Tarikh :



UNTUK KEGUNAAN JBPM – DITERIMA / TIDAK LENGKAP*

Pegawai Penerima :
 Tarikh :



Senarai Semak Permohonan Pemeriksaan Keselamatan

BORANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Nama Projek : _____ No. Fail : _____

Senarai Semak Rujukan dan Dokumen : (Tandakan / jika lengkap dan TB jika tiada kaitan)

1. Pelan Bangunan telah disokong. ☐
2. Pelan M&E telah diluluskan. ☐
3. Borang Bayaran Pemeriksaan PU(A) 207 bersama bayarannya. ☐
4. Perakuan Pemasangan, Sistem Kebombaan & Elemen Struktur daripada Arkitek. ☐
5. Perakuan Pemasangan, Sistem Kebombaan & Elemen Struktur daripada Jurutera M&E. ☐
6. Lampiran C1, C2, C3 dan salinan Perakuan Bahan JBPM Senarai seperti Lampiran 1. ☐
7. Borang Permohonan dan Perakuan Bagi Pemasangan Semburan Automatik. ☐
8. Borang Permohonan dan Perakuan Bagi Pemasangan Tetap dan Sistem Penggera Kebakaran ☐
9. Laporan Penuh Pemeriksaan oleh PSP/SP ☐
10. 3 Set Buku Operasi Bomba bersama *softcopy*** ☐

**

- Bangunan hotel 5 tingkat dan/atau 50 bilik ke atas
- Kompleks pejabat melebihi 18 meter tinggi
- Bangunan kilang yang mempunyai risiko tinggi (petro-chemical, kilang penapis minyak, atau kilang yang berasaskan pengeluaran penggunaan bahan bahaya / toksid, radioaktif dan lain-lain.
- Kompleks pesaraya/ perniagaan (hyper-market, pusat-pusat komersil dan lain-lain.

UNTUK DIISI OLEH PSP/SP SEBAGAI PEMOHON

Dengan ini saya memperakukan bahawa semua dokumen yang ditanda (/) dikemukakan dengan segala keperluan bagi tujuan pemeriksaan telah dipatuhi.

Tandatangan : Tarikh :

Nama PSP/SP :

Nama dan Alamat Syarikat :

No. Telefon :

UNTUK KEGUNAAN OSC – DITERIMA / TOLAK *

Pegawai Penerima :

Tarikh :

SEMAKAN JBPM – DITERIMA / TOLAK *

Pegawai Penerima :

Tarikh :

Lampiran 1

1. Lampu tanda KELUAR ☐
2. Lampu kecemasan ☐
3. Pintu rintangan api ☐
4. Fire damper ☐
5. Fire roller shutter ☐
6. Cement sand brick ☐
7. Bahan-bahan kelas O ☐
8. Firestop ☐
9. Drywall construction ☐
10. Hollow concrete block ☐
11. Lof landing door (fire rated) ☐
12. Smoke detector ☐
13. Heat detector ☐
14. Manual call point ☐
15. Alarm bell ☐
16. Fire resistant cable ☐
17. Hose reel ☐
18. Sprinkler head ☐
19. Fire resistant duct ☐
20. Smoke curtain ☐
21. Smoke extractor system ☐
22. Clean agent system/ gas ☐
23. Fire alarm panel ☐
24. Fire extinguisher ☐
25. Wall system ☐
26. Floor system ☐